

# 压力容器合格证书(复印件)

## 中华人民共和国 特种设备使用登记证

Certificate of Special Equipment Service Registration  
People's Republic of China

编号:

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范，予以使用登记。

使用单位:

设备种类: 压力容器

设备类别: 固定式压力容器

设备品种: 第二类压力容器

产品名称: 液压双上开门蒸压釜

设备注册代码: 21506507062020060099

产品编号: F18090024

单位内编号: ZYF-22

登记机关: 第六师市场监督管理局  
(名称与章)

发证日期: 2020年06月29日

依据安全技术规范的要求,应当在定期检验确定的有效期和技术参数范围内使用。

国家质量监督检验检疫总局制

# 检定证书

证书编号: YLB211205001

送检单位: \_\_\_\_\_

器具名称: 耐震压力表

型号 / 规格: (0~25) MPa

出厂编号: 20011193

制造单位: 无锡泉君仪表有限公司

JJG522-2013 《弹性元件式一般压力表、

检定依据: 压力真空表和真空表》

检定结论: 符合 1.6 级



批准人

复核员

检定员

校准日期: 2023年02月01日

有效期至: 2023年07月31日

检定单位:

地址:

邮编: 831302

报告编号：2020-02541

# 安全阀校验报告

使用单位：\_\_\_\_\_

安全阀型号：A48Y-16\_\_\_\_\_

检验日期：2020.03.30\_\_\_\_\_

地址：


邮编：831100

电话：

## 安全阀校验报告

委托单编号: 0000138

报告编号: 2020-02532

使用单位			
联系人		联系电话	
校验设备编号	A001	安装位置	顶部
安全阀类型	弹簧	工作介质	蒸汽
安全阀型号	A48Y-16C	工作压力	1.18MPa
公称口径	50 mm	公称压力	1.60MPa
产品编号	2122	要求整定压力	1.30MPa
校验方式	离线校验	校验介质	空气
整定压力	1.30MPa	密封试验压力	1.17MPa
校验标牌号	202002532		
执行标准	《安全阀安全技术监察规程》 《弹簧直接载荷式安全阀》 《固定式压力容器安全技术监察规程》		
校验结果	合格		
维护检修情况说明:  铭牌清晰, 阀体无锈蚀。			
校验日期	2020.03.29	下次校验日期	2021.03.28
校验		2020年03月29日	 (校验机构校验专用章) TS7565020-2022 2020年03月29日
审核		2020年03月29日	
批准		2020年03月29日	

注: ①此报告仅对本次校验负责, 签字齐全并加盖校验专用章后生效, 复印无效。

②用户如对报告有异议, 自收到报告起 15 日内可向校验单位提出申诉, 逾期不予受理。